


LEGENDA REGULATE - VODIČE:

PŘIPOJENÍ MODULU K SÍTĚ:


- 2-ŽILOVÝ VODIČ
- 2x Ø 0,5 mm² DO DÉLKY 15 m
- 2x Ø 0,75 mm² V ROZMĚRÍ DÉLKY 15-50 m
- 2x Ø 1 mm² NAD DÉLKU 50 m
- 3-ŽILOVÝ VODIČ
- 3x Ø 1 mm²
- 4-ŽILOVÝ VODIČ
- 4x Ø 1 mm²



LEGENDA REGULATE - NÁPOJENÍ K MODULŮM:

- S/SKP - PŘIPOJENÍ NA REGULÁTOR "S" / NA SVORKU "SKP"
- 3 - PŘIPOJENÍ POMOCÍ 3-ŽILOVÉHO VODIČE

TOTO JE NAVRHOVÉ SCHÉMA VYUŽÍVAJÍCÍ KOMPONENTY WOLFE. POKUD BUDOU PROVEDENY ZMĚNY ZAPOJENÍ NEBO TECHNOLOGIE, NEMUSÍ ZARÍZENÍ PRÁCOVAT KOREKTNĚ. VEŠKERÉ ZMĚNY ZAPOJENÍ JE TŘEBA KONZULTOVAT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM FIRMY WOLF ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. SCHÉMA NENÍ AUTORIZOVANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:
STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ CENTRÁLA CGS-2 14/20/24, KRBOVÁ VLOŽKA,
AKUMULAČNÍ NÁDOBA A SMĚŠOVANÝ OKRUH

ČÍSLO SCHÉMATU: CGS-2_024_02_01_0_01