

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DE | Checkliste KLIMAGERÄTE ATEX KG/KGW Top Deutsch Änderungen vorbehalten! | 02 | NL | Checklist LUCHTBEHANDELINGSKASTEN ATEX KG/KGW Top Nederlands Technische wijzigingen voorbehouden! | 22 |
| DK | Tjekliste KLIMAANLÆG ATEX KG/KGW Top Dansk Der tages forbehold for ændringer! | 04 | PL | Lista kontrolna KLIMATYZATORY ATEX KG/KGW Top Polski Zmiany zastrzeżone! | 24 |
| EE | Kontrollnimekiri KLIIMASEADMED ATEX KG/KGW Top Eesti Võib esineda muudatusi! | 06 | PT | Lista de verificação APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO ATEX KG/KGW Top Português Sujeito a alterações! | 26 |
| ES | Lista de comprobación CLIMATIZADORES ATEX KG/KGW Top Español ¡Con reserva de modificaciones! | 08 | RO | Listă de verificări APARATE DE CLIMATIZARE ATEX KG/KGW Top Română Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări! | 28 |
| FI | Tarkistusluettelo ATEX-ILMASTOINTILAITE KG/KGW Top Suomi Oikeudet muutoksiin pidätetään! | 10 | SE | Checklista LUFTKONDITIONERING ATEX KG/KGW Top Svenska Ändringar förbehålles! | 30 |
| FR | Liste de vérifications CLIMATISEURS ATEX KG/KGW Top Français Sous réserve de modifications ! | 12 | CZ | Kontrolní seznam KLIMATIZACE ATEX KG/KGW Top Česky Změny vyhrazeny! | 32 |
| GB | Checklist ATEX AIR HANDLING UNITS KG/KGW Top English Subject to modifications! | 14 | SK | Kontrolný zoznam KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIA ATEX KG/KGW Top Slovensky Zmeny vyhradené! | 34 |
| HU | Ellenőrzőlista ATEX ÉPÍTŐELEMES LÉGKEZELŐGÉPEK KG/KGW Top Magyar A módosítás jogát fenntartjuk! | 16 | HR | Popis za provjeru KLIMATIZACIJSKI UREĐAJI ATEX KG/KGW Top Hrvatski Pridržano pravo na izmjene! | 36 |
| IT | Lista di controllo CLIMATIZZATORI ATEX KG/KGW Top Italiano Con riserva di modifiche! | 18 | | | |
| LT | Kontrolinis sąrašas, ATEX ORO KONDICIONIERIUS KG/KGW Top Lietuvių Pasilieka teisė atlikti pakeitimus! | 20 | | | |

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <h1>Checkliste</h1> | für Klimageräte in explosionsgeschützter ATEX – Ausführung zur Klassifizierung entsprechend der Explosionschutzrichtlinie 2014/34/EU | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

1. Projektdaten

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Kunde: | | | |
| Projekt / Kommission: | | | |
| Projekt-Nr.: / Position: | | | |

2. Gerätedaten

| | | | | |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Baureihe: | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Baugröße: | | | | |
| 2.3 Variante: | Innenaufstellung <input type="checkbox"/> | Außenaufstellung (wetterfest) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Gerätevariante

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Geräteart: | 3.1 Zuluftgerät | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Abluftgerät | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombiniertes Zuluft- und Abluftgerät Nur Abluftgerät in explosionsgeschützter Ausführung. | Zuluftgerät durch luftdichte (Kl. 4), automatische Absperrklappe geschützt. <u>Umluftklappe:</u> nicht zulässig <u>Wärmerückgewinnung:</u> siehe Punkt 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombiniertes Zuluft- und Abluftgerät Zuluftgerät <u>und</u> Abluftgerät in explosionsgeschützter Ausführung. | <u>Umluftklappe:</u> Zone 2: möglich, Zone 1: nicht sinnvoll <u>Wärmerückgewinnung:</u> siehe Punkt 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Geräteklassifizierung


| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ACHTUNG: Atmosphäre innerhalb <u>und</u> außerhalb des Gerätes ist anzugeben! | 4.1 Gerät Innen: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(..) | Keine Zone <input type="checkbox"/> |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | |
| | | Temperaturklasse: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | |
| | | Zündtemperatur über: > 450 °C > 300 °C > 200 °C > 135 °C | |
| | 4.2 Gerät Außen: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(..) | Keine Zone <input type="checkbox"/> |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | |
| Temperaturklasse: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | | | |
| Zündtemperatur über: > 450 °C > 300 °C > 200 °C > 135 °C | | | |






Checkliste

für Klimageräte in explosionsgeschützter ATEX – Ausführung
zur Klassifizierung entsprechend der Explosionschutzrichtlinie
2014/34/EU





5. Geräteausführung - Sonderbedingungen

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  Ausnahmen: | Zone 1: | Die Explosionsatmosphäre tritt gelegentlich auf. Hohe Sicherheitsmaßnahmen sind erforderlich. | | |
| | Zone 2: | Die Explosionsatmosphäre tritt wahrscheinlich nicht auf, und wenn, dann nur selten oder kurzzeitig. Normale Sicherheitsmaßnahmen. | | |
| | Beide Zonen (Gerät Innen / Gerät Außen) dürfen maximal um eine Stufe voneinander abweichen | | | |
| | Innen-aufstellung | Zonenfestlegung: Gerät Innen: Zone 1 / Gerät Außen: Keine Zone Nur möglich wenn: Luftwechselrate im Aufstellungsraum > 6/h (um das Gerät herum) | <input type="checkbox"/> | |
| | Außen-aufstellung | Zonenfestlegung: Gerät Innen: Zone 1 / Gerät Außen: Keine Zone Nur möglich wenn: Ungehinderte, freie Luftströmung an den relevanten Geräteaußenseiten | <input type="checkbox"/> | |
| Variante TE EC(TB 2) | Gerät Außen IIB+H2 : Variante TE EC (TB 2) nicht lieferbar. | Gerät Außen IIB+H2 : Kein vorhersehbarer elektrostatischer Aufladungsmechanismus vorhanden. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wärmerückgewinnungssysteme bei kombinierten Zu- und Abluftgeräten KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Nur Abluftgerät in explosionsgeschützter Ausführung | | |
| | Zone 1: | Zone 2: | |
| | Nur KVS-System möglich! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Bestätigung bei KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Untere Explosionsgrenze (UEG) bei Zonenverschleppung durch das KGX- / KGXD- / GS-PWT- System in das Zuluftgerät bleibt dauerhaft deutlich unterschritten (keine explosionsfähige Gasansammlung möglich). | |
| | 5.2.2 Zuluftgerät und Abluftgerät in explosionsgeschützter Ausführung: | | |
| | Zone 1: | Zone 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Bestätigung bei KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Bauseitige Gaswarneinrichtung für den Explosionsschutz wird montiert. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Hinweis zur Lieferung:  Bei größeren, aus Transportgründen geteilten KGX / KGXD / GS-PWT, muss nach dem bauseitigen Zusammenbau des KGX / KGXD / GS-PWT, eine abschließende Prüfung durch WOLF oder von WOLF beauftragte Personen stattfinden. | | | |

6. Beurteilung

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verantwortlich für die Beurteilung:  | _____ Ort Datum Name | | |
| | _____ Unterschrift | | _____ Firmenstempel  |
| | Vollständig ausgefüllte Checkliste ist für die Angebotserstellung und die Auftragsbearbeitung zwingend erforderlich! | | |

Tjekliste

til klimaanlæg i eksplosionssikker ATEX-udgave
til klassificering iht. direktiv 2014/34/EU om beskyttelse mod eksplosionsfare



1. Projektoplysninger

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Kunde: | | | |
| Projekt/ kommission: | | | |
| Projektnr.: / position: | | | |

2. Anlægsoplysninger




| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Serie: | KG Top – ATEX | | | |
| 2.2 Størrelse: | | | | |
| 2.3 Variant: | Opstilling indendørs <input type="checkbox"/> | Udvendig opstilling (vejrbestandig) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Anlægsvariant

| | | |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlægstype: | 3.1 Indsugningsluftanlæg | <input type="checkbox"/> |
| | 3.2 Udsugningsluftanlæg | <input type="checkbox"/> |
| | 3.3 Kombineret ind- og udsugningsluftanlæg Kun udsugningsluftanlæg i eksplosionssikker udgave. | Indsugningsluftanlæg er beskyttet vha. lufttæt (klasse 4), automatisk stopventil. Luftcirkulationsventil: ikke tilladt Varmegenvinding: Se punkt 5 <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombineret ind- og udsugningsluftanlæg Indsugningslufts- og udsugningsluftanlæg i eksplosionssikker udgave. | Luftcirkulationsventil: <u>Zone 2:</u> mulig, <u>Zone 1:</u> ikke fornuftig Varmegenvinding: Se punkt 5 <input type="checkbox"/> |

4. Anlægsklassifikation

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| BEMÆRK: Atmosfære både inden i og uden for anlægget skal angives! | 4.1 Anlægget indvendigt: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(.) | Ingen zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperaturklasse: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Antændingstemperatur | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Anlægget udvendigt: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(..) | Ingen zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Temperaturklasse: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Antændingstemperatur | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |

| | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollnimekiri | plahvatusohu eest kaitstud ATEX-teostusega kliimaseadmetele |    |
| | klassifitseerimiseks plahvatuskaitse direktiivi 2014/34/EL järgi | |

1. Projektiandmed

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Klient | | | |
| Projekt/ tellimus | | | |
| Projektinr / positsioon | | | |


2. Seadme andmed




| | | | | |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Tooteseeria: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Suurus: | | | | |
| 2.3 Variant: | Sisepaigaldus <input type="checkbox"/> | Välispaigaldus (ilmastikukindel) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Seadmete variandid


| | | | | |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Seadme liik | 3.1 Sisepuhkeõhu seade | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Väljatõmbeõhuseade | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombineeritud sisepuhke- ja väljatõmbeõhuseade <u>Ainult</u> plahvatusohu eest kaitstud teostusega väljatõmbeõhuseade | Sisepuhkeõhuseade on kaitstud õhukindla (klass 4) automaatse sulgeklapiga. <u>Ringlusõhuklapp:</u> pole lubatud <u>Soojustagastus:</u> vt punkti 5 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombineeritud sisepuhke- ja väljatõmbeõhuseade Sisepuhke- ja väljatõmbeõhuseade plahvatusohu eest kaistud teostusega | <u>Ringlusõhuklapp:</u> <u>Tsoon 2:</u> võimalik, <u>Tsoon1:</u> ei ole otstarbekas <u>Soojustagastus:</u> vt punkti 5 | | <input type="checkbox"/> |






4. Seadme klassifikatsioon

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| TÄHELEPANU!  Ära tuleb märkida atmosfäär nii seadmes sees kui ka väljas! | 4.1 Seade sees: | Tsoon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 2G IIB T(.) | tsoon puudub <input type="checkbox"/> | | |
| | | Tsoon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Tsoon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Tsoon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperatuuriklass | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Süütemperatuur üle | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Seade väljas: | Tsoon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 2G IIB T(..) | tsoon puudub <input type="checkbox"/> | | |
| | | Tsoon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Tsoon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Tsoon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikatsioon: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperatuuriklass | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Süütemperatuur üle | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |



| | | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrollnimekiri | plahvatusohu eest kaitstud ATEX-teostusega kliimaseadmetele |    |
| | klassifitseerimiseks plahvatuskaitse direktiivi 2014/34/EL järgi | |




5. Seadme teostus – eritingimused

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Erandid | Tsoon 1: | plahvatusohtlikku atmosfääri esineb aeg-ajalt. Vaja läheb kõrgeid ohutusmeetmeid. | | |
| | Tsoon 2: | plahvatusohtlikku atmosfääri ilmselt ei esine ja kui esineb, siis ainult harva või lühiajaliselt. Tavalised ohutusmeetmed | | |
| | Mõlemad tsoonid (seade sees / seade väljas) tohivad teineteisest erineda maksimaalselt ühe astme võrra. | | | |
| | Sisepaigaldus | Tsooni määramine: Seade sees: tsoon 1 / seade väljas: tsoon puudub ainult siis kui: õhuvahetuse kiirus paigaldusruumis > 6/h (ümbes seadme) | <input type="checkbox"/> | |
| | Välispaigaldus | Tsooni määramine: Seade sees: tsoon 1 / seade väljas: tsoon puudub ainult siis kui: takistusteta; vaba õhuvool vastavate seadme väliskülgede juurde | <input type="checkbox"/> | |
| | Variant TE EC(TB 2) | Seadeväljas IIB+H2 : Varianti TE EC (TB 2) ei tarnita. | Seadeväljas IIB+H2 : Teadaolevalt puudub elektrostaatiline laengut tekitav mehhanism. | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soojustagastussüsteemid kombineeritud sisse- ja väljapuhkeseadmete puhul KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Ainult plahvatusohu eest kaitstud teostusega väljatõmbeõhuseade | |
| | Tsoon 1: | Tsoon 2: |
| | Võimalik on ainult KVS-süsteem! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Kinnitus KGX/KGXD/GS-PWT süsteemile: <input type="checkbox"/> Alumine plahvatuspiir jääb KGX-/KGXD-/GS-PWT-süsteemi kaudu toimuva, sissepuhkeõhu seadmesse suunduva tsoonidevahelise ülekande puhul piirist alati selgelt väiksemaks (plahvatusohtliku gaasi kogunemine ei ole võimalik). |
| | 5.2.2 Sissepuhkeõhu ja väljatõmbeõhu seade plahvatusohu eest kaistud teostusega | |
| Tsoon 1: | Tsoon 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Kinnitus KGX/KGXD/GS-PWT süsteemile: <input type="checkbox"/> Plahvatuskaitseks paigaldatakse kohapeal gaasihoiatusseade. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | |
| Märkus tarne kohta: | | |
|  Suuremate, transpordinõuete tõttu osadeks jaotatud KGX / KGXD / GS-PWT süsteemide puhul peab WOLF või peavad WOLF-i poolt volitatud isikud pärast KGX / KGXD / GS-PWT süsteemi kohapeal kokkupanekut viima läbi lõpliku katsetamise. | | |

6. Hindamine

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hindamise eest vastutav  | _____ | | |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Koht | Kuupäev | Nimi |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Allkiri | Firma tempel |  |
| Pakkumise koostamise ja tellimuse töötlemise jaoks on täielikult täidetud kontrollnimekiri kindlalt vajalik! | | | |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de comprobación | para climatizadores en versión ATEX para atmósferas potencialmente explosivas |    |
| | con vista a la clasificación conforme a la Directiva de atmósferas explosivas 2014/34/UE | |

1. Datos de proyecto

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Cliente: | | | |
| Proyecto/ Comisión: | | | |
| N.º proyecto: / Posición: | | | |


2. Datos del equipo




| | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.1 Serie: | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Tamaño: | | | | |
| 2.3 Variante: | Instalación en interiores <input type="checkbox"/> | Instalación en exteriores (resistente a la intemperie) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Variante de equipo


| | | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de equipo: | 3.1 Equipo de impulsión | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Equipo de retorno | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Equipo de impulsión y retorno combinado Solo equipo de retorno en versión para atmósferas explosivas. | Recuperador de impulsión protegido por compuerta de cierre automática estanca al aire (Cl. 4) Compuerta de recirculación: no se permite Recuperación de calor: ver el punto 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Equipo de impulsión y retorno combinado Equipo de impulsión y de retorno en versión para atmósferas explosivas. | Compuerta de aire de recirculación: Zona 2: posible, Zona 1: no procede Recuperación de calor: ver el punto 5 | <input type="checkbox"/> |






4. Clasificación del equipo

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ATENCIÓN:  ¡Las atmósferas dentro y fuera del equipo deben indicarse! | 4.1 Interior del equipo: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 2G IIB T(..) | | | Sin zonas <input type="checkbox"/> | |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 2G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 3G IIB T(..) | | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 3G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | | Clase de temperatura: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | | T4 <input type="checkbox"/> |
| | | Temperatura de ignición (más de): | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | | > 135 °C |
| | | 4.2 Exterior del equipo: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 2G IIB T(..) | | | |
| | | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Clasificación: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Zona 2 <input type="checkbox"/> | | Clasificación: II 3G IIB T(..) | | | | |
| | Zona 2 <input type="checkbox"/> | | Clasificación: II 3G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | Clase de temperatura: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | Sin zonas <input type="checkbox"/> | |
| | Temperatura de ignición (más de): | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | |



| | | |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de comprobación | para climatizadores en versión ATEX para atmósferas potencialmente explosivas |  |
| | con vista a la clasificación conforme a la Directiva de atmósferas explosivas 2014/34/UE |   |




5. Versión del equipo: condiciones especiales

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  Excepciones: | Zona 1: | La atmósfera explosiva se produce ocasionalmente. No se requieren medidas de seguridad elevadas. | | |
| | Zona 2: | La atmósfera explosiva probablemente no se produzca, y si lo hace, solo es con poca frecuencia o brevemente. Medidas de seguridad normales. | | |
| | Ambas zonas (interior del equipo/ exterior del equipo) solo deben diferenciarse entre sí en un nivel como máximo. | | | |
| | Instalación en interiores | Definición de zonas: Interior del equipo: Zona 1 / Exterior del equipo: Sin zonas Solo posible si: Tasa de intercambio de aire en el espacio de instalación > 6/h (alrededor del equipo) | <input type="checkbox"/> | |
| | Instalación en exteriores | Definición de zonas: Interior del equipo: Zona 1 / Exterior del equipo: Sin zonas Solo posible si: Circulación de aire libre y sin obstáculos en los lados exteriores relevantes del equipo | <input type="checkbox"/> | |
| Variante TE EC(TB 2) | Exterior <u>del equipo</u> IIB+H2 : Variante TE EC (TB 2) no suministrable. | Exterior <u>del equipo</u> IIB+H2 : No existe ningún mecanismo de carga electrostática previsible. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sistemas de recuperación de calor con equipos combinados de impulsión y retorno KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Solo equipo de retorno en versión para atmósferas explosivas | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| | ¡Solo sistema KVS posible! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmación para KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> El límite inferior de explosividad (LIE) queda muy por encima de forma clara y permanente, aunque se produzca arrastre de zonas a través del recuperador KGX / KGXD / GS-PWT hacia el equipo de impulsión (no hay posibilidad de acumulación de gases explosivos). | |
| | 5.2.2 Equipo de impulsión y de retorno en versión para atmósferas explosivas: | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmación para KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Se montará dispositivo de alarma de gases a cargo de la propiedad para la protección contra explosiones. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Nota sobre la entrega:  Para los KGX / KGXD / GS-PWT de mayor tamaño, divididos por cuestiones de transporte, tras el ensamblaje del KGX / KGXD / GS-PWT a cargo de la propiedad debe tener lugar una inspección final a cargo de WOLF o de personas designadas por WOLF. | | | |

6. Evaluación

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Responsable de la evaluación:  | _____ | _____ | _____ |
| | Localidad | Fecha | Apellidos |
| | _____ | _____ | |
| | Firma | Sello de la empresa  | |
| ¡Para la preparación y tramitación de la oferta es obligatorio presentar la lista de comprobación completamente rellena! | | | |

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkistusluettelo | räjähdyssuojattua ATEX-mallia oleville ilmastointilaitteille |    |
| | luokittelemiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita koskevan direktiivin 2014/34/EU mukaisesti | |

1. Projektin tiedot

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| Asiakas: | | | |
| Projekti/ tilaus: | | | |
| Projektin numero: / positio: | | | |


2. Laitteen tiedot

| | | | | |
|----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Mallisto: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Laitekoot: | | | | |
| 2.3 Mallit: | Asennus sisälle <input type="checkbox"/> | Asennus ulos (säänkestävä) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Laitteversio


| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Laitetyyppi: | 3.1 Tuloilmalaite | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Poistoilmalaite | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Yhdistetty tulo- ja poistoilmalaite <u>Vain</u> poistoilmalaite räjähdyssuojattuna mallina. | Tuloilmalaite on suojattu ilmatiivillä (luokka 4), automaattisella sulkuventtiilillä. <u>Kiertoilmaventtiili:</u> ei sallittu <u>Lämmön talteenotto:</u> katso kohta 5 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Yhdistetty tulo- ja poistoilmalaite Tuloilmalaite <u>ja</u> poistoilmalaite räjähdyssuojattuna mallina. | <u>Kiertoilmaventtiili:</u> <u>Vyöhyke 2:</u> mahdollinen, <u>Vyöhyke 1:</u> ei järkevä <u>Lämmön talteenotto:</u> katso kohta 5 | | <input type="checkbox"/> |






4. Laitteen luokittelu

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------|
| HUOMIO:  Paine laitteen sisä- ja ulkopuolella on mainittava! | 4.1 Laitteen sisäpuoli: | Vyöhyke 1 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 2G IIB T(..) | | | | Ei vyöhykettä <input type="checkbox"/> |
| | | Vyöhyke 1 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 2G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | | Vyöhyke 2 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 3G IIB T(..) | | | | |
| | | Vyöhyke 2 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 3G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | Lämpötilaluokka: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | |
| | Syttymislämpötila yli: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | |
| | 4.2 Laitteen ulkopuolella: | Vyöhyke 1 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 2G IIB T(..) | | | | Ei vyöhykettä <input type="checkbox"/> |
| | | Vyöhyke 1 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 2G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | | Vyöhyke 2 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 3G IIB T(..) | | | | |
| | | Vyöhyke 2 <input type="checkbox"/> | Luokittelu: II 3G IIB+H2 T(..) | | | | |
| Lämpötilaluokka: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | | |
| Syttymislämpötila yli: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | | |



| | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tarkistusluettelo | räjähdyssuojattua ATEX-mallia oleville ilmastointilaitteille |  |
| | luokittelemiseksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita koskevan direktiivin 2014/34/EU mukaisesti |   |

5. Laitemalli - erityisehdot

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Poikkeukset: | Vyöhyke 1: | Räjähdysspaine ilmenee satunnaisesti. Tiukat turvallisuustoimenpiteet ovat pakollisia. | | |
| | Vyöhyke 2: | Räjähdysspainetta ei todennäköisesti ilmene tai sitä ilmenee vain harvoin tai lyhytaikaisesti. Normaalit turvallisuustoimenpiteet. | | |
| | Vyöhykkeet (laitteen sisä-/ulkopuolella) saavat poiketa toisistaan enintään yhden tason | | | |
| | Asennus sisälle | Vyöhykkeen määrittäminen: Laitteen sisäpuolella: Vyöhyke 1 / Laitteen ulkopuolella: Ei vyöhykettä Mahdollinen vain, kun: Ilmanvaihtonopeus asennustilassa > 6/h (laitteen ympärillä) | | <input type="checkbox"/> |
| | Asennus ulos | Vyöhykkeen määrittäminen: Laitteen sisäpuolella: Vyöhyke 1 / Laitteen ulkopuolella: Ei vyöhykettä Mahdollinen vain, kun: Esteetön, vapaa ilmavirtaus tarvittavien laitteiden ulkopuolella. | | <input type="checkbox"/> |
| Malli TE EC(TB 2) | Laitteen <u>ulkopuolella</u> IIB+H2 : malli TE EC (TB 2) ei toimitettavissa. | Laitteen <u>ulkopuolella</u> IIB+H2 : Ei ennakoitavaa sähköstaattista latausmekanismia. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Lämmön talteenottojärjestelmä yhdistetyissä tulo- ja poistoilmalaitteissa KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Vain poistoilmalaitte räjähdysuojattuna mallina. | | |
| | Vyöhyke 1: | Vyöhyke 2: | |
| | Vain KVS-järjestelmä on mahdollinen! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> GX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Vakuutus, mallit KGX/KGX/ GS-PWT: <input type="checkbox"/> Alempi räjähdysraja (UEG) pysyy selvästi alitettuna vyöhykkeiden sekoittuessa tuloilmalaitteen KGX-/KGXD-/GS-PWT-järjestelmässä (räjähtävien kaasujen kerääntyminen ei ole mahdollista). | |
| | 5.2.2 Tuloilmalaitte ja poistoilmalaitte räjähdysuojattuna mallina: | | |
| | Vyöhyke 1: | Vyöhyke 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Vakuutus, mallit KGX/KGX/ GS-PWT: <input type="checkbox"/> Käyttöpaikkaan asennetaan räjähdysuojausta varten kaasuväriin. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Toimitusohje:  WOLFin tai sen valtuuttaman henkilön on tehtävä lopputarkistus suurehkoille, kuljetussyistä erin jaetuille malleille KGX/KGX/ GS-PWT käyttöpaikassa tapahtuvan kokoamisen jälkeen. | | | |

6. Arviointi

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Arvioinnista vastaava henkilö:  | _____ | | |
| | Paikka | Päiväys* | Nimi |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Allekirjoitus | Yrityksen leima  | |
| Kokonaan täytetty tarkistusluettelo on pakollinen tarjouksia tehtäessä ja toimeksiantoa käsitellessä! | | | |

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liste de vérifications | pour climatiseurs en atmosphère antidéflagrante ATEX – Version |  |
| | pour le classement selon la Directive de protection contre les explosions 2014/34/CE |   |

1. Données de projet

| | | | |
|-----------------------------|--|--|--|
| Client : | | | |
| Projet / Commission : | | | |
| N° de projet : / Position : | | | |


2. Caractéristiques de l'appareil

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 Série : | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Modèle : | | | | |
| 2.3 Variante : | Installation à l'intérieur <input type="checkbox"/> | Installation à l'extérieur (résistant aux intempéries) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Variante d'unité

| | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Type d'unité : | 3.1 Centrale d'air de soufflage | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Centrale de reprise d'air | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Centrale combinée d'air de soufflage et de reprise d'air <u>Uniquement</u> centrale de reprise d'air en version antidéflagrante | Centrale d'air de soufflage avec chauffage protégée par clapet d'arrêt automatique et étanche à l'air (Cl. 4). Registre à air recyclé : non autorisé Récupération de chaleur : voir point 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Centrale combinée d'air de soufflage et de reprise d'air Centrale d'air de soufflage <u>et</u> centrale de reprise d'air en version antidéflagrante. | Registre à air recyclé : <u>Zone 2</u> : possible, <u>Zone 1</u> : pas utile Récupération de chaleur : voir point 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Classification centrales


| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ATTENTION :  indiquer l'atmosphère dans <u>et</u> en dehors de la centrale ! | 4.1 Intérieur appareil : | Zone 1 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 2G IIB T(.) | Pas de zone <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Zone 1 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 2G IIB+H2 T(..) | | | | | |
| | | Zone 2 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 3G IIB T(..) | | | | | |
| | | Zone 2 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 3G IIB+H2 T(..) | | | | | |
| | Classe de température : | T1 | <input type="checkbox"/> | T2 | <input type="checkbox"/> | T3 | <input type="checkbox"/> | T4 | <input type="checkbox"/> |
| | Température d'allumage supérieure à : | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | | | |
| | 4.2 Extérieur appareil : | Zone 1 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 2G IIB T(..) | Pas de zone <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Zone 1 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 2G IIB+H2 T(..) | | | | | |
| | | Zone 2 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 3G IIB T(..) | | | | | |
| | | Zone 2 | <input type="checkbox"/> | Classification : II 3G IIB+H2 T(..) | | | | | |
| Classe de température : | T1 | <input type="checkbox"/> | T2 | <input type="checkbox"/> | T3 | <input type="checkbox"/> | T4 | <input type="checkbox"/> | |
| Température d'allumage supérieure à : | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | | | | |






Liste de vérifications

pour climatiseurs en atmosphère antidéflagrante ATEX – Version
pour le classement selon la Directive de protection contre les explosions 2014/34/CE




5. Version de l'appareil - Conditions spécifiques

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  <p>Exceptions :</p> | Zone 1 : | L'atmosphère explosive se produit occasionnellement. Des mesures de sécurité élevées sont impératives. | | |
| | Zone 2 : | L'atmosphère explosive a peu de risques de se produire et si oui, alors rarement ou brièvement. Mesures de sécurité normales. | | |
| | Les deux zones (intérieur/extérieur de l'appareil) ne peuvent être séparées que d'un niveau maximum | | | |
| | Installation à l'intérieur | Détermination des zones : Intérieur appareil : Zone 1 / Extérieur appareil : Pas de zone Uniquement possible si : Le taux de renouvellement d'air dans le local d'implantation > 6/h (autour de l'appareil) | | <input type="checkbox"/> |
| Installation à l'extérieur | Détermination des zones : Intérieur appareil : Zone 1 / Extérieur appareil : Pas de zone Uniquement possible si : Circulation d'air, non entravée, sur les faces externes de l'appareil | | <input type="checkbox"/> | |
| Variante TE EC (TB 2) | Extérieur appareil IIB+H2 : Variante TE EC (TB 2) non disponible. | Extérieur appareil IIB+H2 : Pas de mécanisme prévisible de charge électrostatique disponible. | <input type="checkbox"/> | |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Systèmes de récupération de chaleur pour les appareils combinés d'air de soufflage et de reprise d'air</p> <p>KVS </p> <p>KGX </p> <p>KGXD </p> <p>GS-PWT </p> | Uniquement centrale de reprise d'air en version antidéflagrante | |
| | Zone 1 : Uniquement système KVS possible ! <input type="checkbox"/> | Zone 2 : KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmation pour KGX/KGXD/GS-PWT : <input type="checkbox"/> En cas de transmission entre zones à travers le système KGX- / KGXD- / GS-PWT dans la CTA avec chauffage, on reste largement et durablement en deçà de la limite inférieure d'explosivité (LIE) (aucune accumulation de gaz au niveau du moteur n'est possible). |
| | 5.2.2. Centrale de traitement d'air avec chauffage et recyclage en version antidéflagrante : | |
| | Zone 1 : KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmation pour KGX/KGXD/GS-PWT : <input type="checkbox"/> Un détecteur de gaz pour la protection antidéflagrante est installé sur site. | Zone 2 : KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> |
| <p>Remarque sur la livraison :</p> <p> Pour les grandes centrales KGX / KGXD / GS-PWT, livrées en plusieurs modules pour des raisons de transport, il est impératif que WOLF ou des partenaires agréés par WOLF effectuent un contrôle final après assemblage sur site de la KGX / KGXD / GS-PWT.</p> | | |

6. Évaluation

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----|
| <p>Responsable de l'évaluation :</p>  | _____ | | |
| | Localité | Date | Nom |
| | _____ | _____ | |
| Signature | Sceau de la société | | |
| La liste de contrôle dûment complétée est requise pour l'établissement de devis et la passation de commande ! | | | |

Checklist

for air-handling units with ATEX explosion protection
for classification in accordance with the Explosion Protection
Directive 2014/34 /EU



1. Project information

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Customer: | | | |
| Project / Commission: | | | |
| Project no.: / Position: | | | |

2. Appliance data

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Series: | KG Top ATEX | | | |
| 2.2 Size: | | | | |
| 2.3 Version: | Indoor installation <input type="checkbox"/> | Outdoor installation (weatherproof) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Unit version

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Appliance type: | 3.1 Supply air unit | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Extract air unit | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Combined supply and extract air unit <u>Only</u> extract air unit as explosion-proof version. | Supply air unit protected by airtight (class 4) automatic shut-off damper. Recirculation air damper: not permitted Heat recovery: see 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Combined supply and extract air unit Supply air unit <u>and</u> extract air unit as explosion-proof version. | Recirculation air damper: <u>Zone 2:</u> possible, <u>Zone 1:</u> not applicable Heat recovery: see 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Appliance classification


| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| PLEASE NOTE: Atmosphere inside and outside the appliance must be specified! | 4.1 Inside appliance: | Zone 1 <input type="checkbox"/> classification: II 2G IIB T(.) | No Zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> classification: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> classification: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> classification: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperature classification: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Ignition temperature over: | > 450°C | > 300°C | > 200°C | > 135°C |
| | 4.2 Outside appliance: | Zone 1 <input type="checkbox"/> classification: II 2G IIB T(..) | No Zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> classification: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> classification: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> classification: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Temperature classification: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Ignition temperature over: | > 450°C | > 300°C | > 200°C | > 135°C | |






Checklist

for air-handling units with ATEX explosion protection
for classification in accordance with the Explosion Protection
Directive 2014/34 /EU







5. Unit version – special conditions

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  <p>Exceptions:</p> | Zone 1: | A place in which an explosive atmosphere is likely to occur occasionally. Significant safety measures are required. | | |
| | Zone 2: | A place in which an explosive atmosphere is not likely to occur in normal operation but if it does occur, it will be present for a short period of time only. Normal safety measures. | | |
| | The zones (inside appliance/outside appliance) may not differ by more than one | | | |
| | Indoor installation | Zones: Inside appliance: Zone 1 / Outside appliance: No Zone Only possible if: Air exchange rate in installation room > 6/h (around the appliance) | | <input type="checkbox"/> |
| | Outdoor installation | Zones: Inside appliance: Zone 1 / Outside appliance: No Zone Only possible if: Air flow is free and unimpeded around the relevant external sides of the appliance. | | <input type="checkbox"/> |
| Version TE EC(TB 2) | Outside <u>appliance</u> IIB+H2 : Version TE EC (TB 2) not available. | Outside <u>appliance</u> IIB+H2 : No foreseeable electrostatic charging mechanism. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Heat recovery systems for combined supply and extract air units</p> <p>KVS </p> <p>KGX </p> <p>KGXD </p> <p>GS-PWT </p> | Only extract air unit as explosion-proof version | | |
| | Zone 1: | Zone 2: | |
| | Only KVS system possible! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmation for KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Conditions remain well below lower explosive limit (LEL) even when air is carried over between zones to the supply air unit through the KGX- / KGXD- / GS-PWT system (i.e. it is impossible for explosive gas to accumulate) . | |
| | 5.2.2 Supply air unit and extract air unit as explosion-proof version: | | |
| | Zone 1: | Zone 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmation for KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> on-site gas warning equipment is installed for explosion protection. | | |
| Information about deliveries:  When large KGX / KGXD / GS-PWT which are split for transport reasons, a final inspection must be carried out by WOLF or persons commissioned by WOLF once the KGX / KGXD / GS-PWT has been assembled on-site. | | | |

6. Assessment

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <p>Responsible for the assessment:</p>  | _____ | | |
| | Town/city | Date | Name |
| | _____ | _____ | |
| | Signature | Company stamp  | |
| Completed checklist is mandatory for quotation and order processing! | | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ellenőrzőlista | ATEX robbanásbiztos kivitelű építőelemes légkezelőkhöz |    |
| | a 2014/34/EU robbanásvédelmi irányelv szerinti osztálybesoroláshoz | |

1. Projektadatok

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Ügyfél: | | | |
| Projekt / Megbízás: | | | |
| Projektsz.: / Pozíció: | | | |


2. Készülékadatok




| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 Sorozat: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Kivitelezési méret: | | | | |
| 2.3 Változat: | Beltéri felszerelés <input type="checkbox"/> | Kültéri felszerelés (időjárásálló) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Készülékváltozat


| | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Készüléktípus: | 3.1 Befúvó légkezelő | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Elszívó légkezelő | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombinált befúvó- és elszívó légkezelő <i>Csak</i> elszívó légkezelő robbanásbiztos kivitelben. | Befúvó légkezelő légmentes (4. oszt.) automatikus elzárózsaluval védve. Visszakeverő zsalu: nem megengedett Hővisszanyerő: lásd az 5.pontot | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombinált befúvó- és elszívó légkezelő Befúvó-elszívó légkezelő robbanásbiztos kivitelben. | Visszakeverő zsalu: <u>2. zóna:</u> lehetséges, <u>1. zóna:</u> nem alkalmas Hővisszanyerő :lásd az 5.pontot | <input type="checkbox"/> |





4. Eszköz osztálybesorolása

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| FIGYELEM:  Meg kell adni a készüléken belüli és kívüli atmoszférát! | 4.1 Beltéri készülék: | 1. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 2G IIB T(.) | Nincs zóna <input type="checkbox"/> | | |
| | | 1. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | 2. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | 2. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Hőmérsékleti osztály: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Gyújtási hőmérséklet a következő felett: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Kültéri készülék: | 1. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 2G IIB T(..) | Nincs zóna <input type="checkbox"/> | | |
| | | 1. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | 2. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | 2. zóna <input type="checkbox"/> Osztálybesorolás: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Hőmérsékleti osztály: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Gyújtási hőmérséklet a következő felett: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |



| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ellenőrzőlista | ATEX robbanásbiztos kivitelű építőelemes légkezelőkhöz |  |
| | a 2014/34/EU robbanásvédelmi irányelv szerinti osztálybesoroláshoz |   |




5. Készülékialakítás - különleges feltételek

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|  Kivételek: | 1. zóna: | A robbanásveszélyes atmoszféra alkalmanként előfordul. Fokozott biztonsági intézkedésekre van szükség. | | |
| | 2. zóna: | A robbanásveszélyes atmoszféra valószínűleg nem fordul elő, és ha igen, akkor is csak ritkán vagy rövid ideig. Normál biztonsági intézkedések | | |
| | Mindkét zóna (beltéri készülék / kültéri készülék) maximum egy fokozattal térhet el egymástól | | | |
| | Beltéri felszerelés | Zónameghatározás: Beltéri készülék: 1. zóna / Kültéri készülék: Nincs zóna | <input type="checkbox"/> | |
| | Kültéri felszerelés | Zónameghatározás: Beltéri készülék: 1. zóna / Kültéri készülék: Nincs zóna | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Hővisszanyerő rendszerek kombinált esetén Befúvó-elszívó légkezelő KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Csak elszívó légkezelő robbanásbiztos kivitelben | | |
| | 1. zóna: | 2. zóna: | |
| | Csak KVS-rendszer lehet! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Megerősítés a KGX/KGX/DS-PWT esetén: <input type="checkbox"/> Az alsó robbanási határt (LEL), még a KGX-/KGXD-/GS-PWT (lemezes hővisszanyerőkön) keresztül a befúvás irányába történő tartós visszaáramlás esetében sem éri el a rendszer (tehát robbanásveszélyes gáz felhalmozódása nem lehetséges). | |
| | 5.2.2 Befúvó-elszívó légkezelő robbanásbiztos kivitelben: | | |
| | 1. zóna: | 2. zóna: | |

6. Értékelés

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Az értékelésért felelős:  | _____ | _____ | _____ |
| | Hely | Dátum | Név |
| | _____ | _____ | |
| | Aláírás | Cég bélyegzője  | |
| A teljesen kitöltött ellenőrzőlista szükséges az ajánlat létrehozásához és a megbízás feldolgozásához! | | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>Lista di controllo</h1> | per unità di trattamento aria in versione ATEX antideflagrante |    |
| | per la classificazione secondo la direttiva 2014/34/UE sulla protezione contro le esplosioni. | |

1. Dati di progetto

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Cliente: | | | |
| Progetto / Commessa: | | | |
| Numero del progetto: / Posizione: | | | |


2. Dati sull'apparecchio

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 2.1 Serie: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Misura: | | | | |
| 2.3 Variante: | Installazione interna <input type="checkbox"/> | Installazione esterna (resistente alle intemperie) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Varianti dell'apparecchio


| | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo di apparecchio: | 3.1 Apparecchio di mandata dell'aria | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Apparecchio di ripresa dell'aria | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Apparecchio combinato di mandata e ripresa dell'aria <u>Solo</u> apparecchio di ripresa dell'aria in versione antideflagrante. | Apparecchio di mandata protetto da serranda di intercettazione automatica a tenuta stagna (classe 4). Serranda di ricircolo: non ammessa Recupero di calore: vedere punto 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Apparecchio combinato di mandata e ripresa dell'aria Apparecchio di mandata e ripresa dell'aria in versione antideflagrante. | Serranda di ricircolo: <u>Zona 2:</u> possibile, <u>Zona 1:</u> non utile Recupero di calore: vedere punto 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Classificazione dell'apparecchio


| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| ATTENZIONE:  Segnalare l'atmosfera all'interno e all'esterno dell'apparecchio! | 4.1 Unità interna: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 2G IIB T(.) | | | Nes- suna zona <input type="checkbox"/> |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Classe di temperatura: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| | Temperatura di accensione oltre: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |
| | 4.2 Unità esterna: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 2G Ex h IIB T(..) | | | Nes- suna zona <input type="checkbox"/> |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 2G Ex h IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 3G Ex h IIB T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificazione: II 3G Ex h IIB+H2 T(..) | | | |
| Classe di temperatura: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | |
| Temperatura di accensione oltre: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | |






Lista di controllo

per unità di trattamento aria in versione ATEX antideflagrante
per la classificazione secondo la direttiva 2014/34/UE sulla protezione contro le esplosioni.








5. Versione dell'apparecchio - Condizioni speciali

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Eccezioni: | Zona 1: | Area in cui è probabile che la formazione di un'atmosfera esplosiva avvenga occasionalmente. Sono necessarie misure di sicurezza elevate. | | |
| | Zona 2: | Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva non è probabile o, qualora si verifichi, è rara o di breve durata. Misure di sicurezza normali. | | |
| | Entrambe le zone (unità interna / unità esterna) possono discostarsi al massimo di un livello l'una dall'altra | | | |
| | Installazione interna | Definizione della zona: Unità interna: Zona 1 / Unità esterna: Nessuna zona Possibile solo se il tasso di ricambio d'aria nel locale di installazione è maggiore di 6/h (intorno all'apparecchio) | | <input type="checkbox"/> |
| | Installazione esterna | Definizione della zona: Unità interna: Zona 1 / Unità esterna: Nessuna zona Possibile solo se il flusso d'aria intorno all'apparecchio è libero e senza ostacoli | | <input type="checkbox"/> |
| Variante TE EC(TB 2) | Unità <u>esterna</u> IIB+H2 : Variante TE EC (TB 2) non disponibile. | Unità <u>esterna</u> IIB+H2 : Non si prevede la presenza di meccanismi di carica elettrostatica. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sistemi di recupero di calore per sistemi combinati Apparecchi di alimentazione e scarico dell'aria KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Solo apparecchio di ripresa dell'aria in versione antideflagrante | | |
| | Zona 1: Possibile solo sistema KVS! <input type="checkbox"/> | Zona 2: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Conferma per KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> In caso di miscelazione fra le zone attraverso il sistema recupero di calore KGX- / KGXD- / KGXD- / GS-PWT verso l'apparecchio di mandata, la concentrazione della miscela (LEL) rimane costantemente ben al di sotto della soglia di innesco (non si verifica accumulo di gas esplosivo). | |
| | 5.2.2 Apparecchio di mandata e apparecchio di ripresa dell'aria in versione antideflagrante: | | |
| | Zona 1: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Conferma per KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Il dispositivo di allarme gas per la protezione antideflagrante viene installato a cura del cliente | Zona 2: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | |
| | Note sulla fornitura:  per modelli KGX / KGXD / GS-PWT di grandi dimensioni, forniti smontati per consentirne il trasporto, dopo l'assemblaggio in loco, è obbligatoria una verifica di controllo a cura di personale autorizzato da WOLF. | | |

6. Valutazione

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Responsabile della valutazione:  | _____ | | |
| | Località | Data | Nome |
| | _____ | _____ | |
| | Firma | Timbro dell'azienda  | |
| Per redigere l'offerta ed elaborare l'ordine è indispensabile una lista di controllo debitamente compilata. | | | |

| | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolinis sąrašas, | skirtas sprogimui atsparios ATEX konstrukcijos kondicionieriams |    |
| | klasifikuoti pagal Direktyvą dėl apsaugos nuo sprogimo 2014/34/ES | |

1. Projekto duomenys

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Klientas | | | |
| Projektas / komisija: | | | |
| Projekto Nr. / Pareigos: | | | |


2. Prietaisų duomenys

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2.1 Konstrukcinė serija | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Dydis | | | | |
| 2.3 Variantai: | Pastatymas viduje | Pastatymas lauke (atsparūs nepalankioms oro sąlygoms) | TE (TB3) | TE EC (TB2) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

3. Prietaisų versijos

| | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Prietaisų tipas: | 3.1 Tiekiamo oro prietaisas | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Išleidžiamo oro prietaisas | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Sudėtinis tiekiamo ir išleidžiamo oro prietaisas Tik išleidžiamo oro prietaisas, atsparios sprogimui konstrukcijos. | Tiekiamo oro prietaisas, sandariai apsaugotas (4 kl.), automatinio uždarymo sklendė. Cirkuliacinė sklendė: neleistina Šilumos grąžinimo funkcija: žr. 5 skyrių | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Sudėtinis tiekiamo ir išleidžiamo oro prietaisas Tiekiamo ir išleidžiamo oro prietaisas, atsparios sprogimui konstrukcijos. | Cirkuliacinė sklendė: 2-oji zona: galima, 1-oji zona: neefektyvu Šilumos grąžinimo funkcija: žr. 5 skyrių | <input type="checkbox"/> |

4. Prietaisų klasifikacija


| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| DĖMESIO:  Turi būti nurodyta atmosfera prietaiso viduje ir išorėje! | 4.1. Prietaiso viduje: | 1-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB T(.) | Jo-kios zonos <input type="checkbox"/> | | |
| | | 1-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | 2-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | 2-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Temperatūros klasė: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Uždegimo temperatūra virš: >450 °C >300 °C >200 °C >135 °C | | | |
| | | 4.2. Prietaiso išorėje: | | 1-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB T(..) | Jo-kios zonos <input type="checkbox"/> |
| | | | | 1-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB+H2 T(..) | |
| | 2-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB T(..) | | | | |
| | 2-oji zona <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB+H2 T(..) | | | | |
| | Temperatūros klasė: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | | | | |
| | Uždegimo temperatūra virš: >450 °C >300 °C >200 °C >135 °C | | | | |






Kontrolinis sąrašas,

skirtas sproгимui atsparios ATEX konstrukcijos kondicionieriams
klasifikuoti pagal Direktyvą dėl apsaugos nuo sproгимo
2014/34/ES




5. Prietaiso konfiguracija – specialios sąlygos

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Išimtys: | 1 zona: | Kartais atsiranda sproгимo atmosfera. Reikalingos geros saugumo priemonės. | |
| | 2 zona: | Mažai tikėtina, kad sproгимo atmosfera atsiras – tai atsitinka retai ar būna laikinai. Įprastos saugumo priemonės | |
| | Abi zonos (prietaiso viduje / prietaiso išorėje) neturi skirtis viena nuo kitos daugiau nei vienu lygiu. | | |
| | Pastatymas viduje | Zonų nustatymas: Prietaiso viduje: 1-oji zona / prietaiso išorėje: Jokios zonos Galima tik tada, jei: Oro keitimo dažnis pastatymo patalpoje >6/h (aplink prietaisą) | <input type="checkbox"/> |
| | Pastatymas lauke | Zonų nustatymas: Prietaiso viduje: 1-oji zona / prietaiso išorėje: Jokios zonos Galima tik tada, jei: Netrukdomas laisvas oro srautas atitinkamo prietaiso išorėje. | <input type="checkbox"/> |
| Variantai TE EC(TB 2) | Prietaiso išorėje IIB+H2: Variantas TE EC (TB 2) netiekiamas. | Prietaiso išorėje IIB+H2: Nėra numatyto elektrostatinio įkrovimo mechanizmo. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Šilumos atgavimo sistemos esant sudėtiniam tiekiamam ir išleidžiamam oro prietaisui KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Tik išleidžiamo oro prietaisas, atsparios sproгимui konstrukcijos. | | |
| | 1 zona: | 2 zona: | |
| | Galima tik KVS sistema! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Patvirtinimas naudojant KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Žemiausia sproгимo riba (ŽSR), jei KGX / KGXD / GS-PWT sistema perkelia zona į oro tiekimo prietaisą, išlieka žymiai mažesnė (sprogstatamųjų dujų kaupimas neįmanomas). | |
| | 5.2.2 Išleidžiamo oro prietaisas ir išleidžiamo oro prietaisas, atsparios sproгимui konstrukcijos | | |
| | 1 zona: | 2 zona: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Patvirtinimas naudojant KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Montavimo vietoje yra sumontuotas įspėjamasis sproгимo įtaisas. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| Pastaba dėl važtaraščio:  Esant didesniems KGX / KGXD / GS-PWT padalijimams dėl transportavimo, baigus KGX / KGXD / GS-PWT surinkimą, reikia atlikti galutinį WOLF arba WOLF įgaliotų asmenų patikrinimą. | | | |

6. Vertinimas

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| Atsakingas už vertinimą:  | _____ | | |
| | Vieta | Data | Pavadinimas (Name) |
| | _____ | | |
| | Parašas | Įmonės antspaudas | |
| Užpildytas kontrolinis sąrašas yra privalomas siunčiant užklausa ir apdorojant užsakymą! | | | |

| | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>Checklist</h1> | voor luchtbehandelingskasten in explosieveilige ATEX-uitvoering |    |
| | voor de classificatie overeenkomstig de richtlijn explosieveilig materieel 2014/34/EU | |

1e Projectgegevens

| | | | |
|--------------------------|--|--|--|
| Klant: | | | |
| Project / Commissie: | | | |
| Projectnr.: / / Positie: | | | |


2. Gegevens van het toestel

| | | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2.1 Serie: | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Bouwgrootte: | | | | |
| 2.3 Variant: | Binnenopstelling <input type="checkbox"/> | Buitenopstelling (weerbestendig) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Toestelvariant

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Toesteltype: | 3.1 Luchttoevoerunit | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Luchtafvoerunit | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Gecombineerde luchttoevoeren en luchtafvoerunit <u>Alleen</u> luchtafvoerunit in explosieveilige uitvoering. | Luchttoevoerunit door middel van luchtdichte (Kl. 4), automatische afsluitklep beveiligd. Recirculatieluchtklep: niet toegelaten Warmteterugwinning: zie punt 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Gecombineerde luchttoevoeren en luchtafvoerunit Luchttoevoerunit <u>en</u> luchtafvoerunit in explosieveilige uitvoering. | Recirculatieluchtklep: Zone 2: mogelijk, Zone 1: niet zinvol Warmteterugwinning: zie punt 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Toestelclassificatie

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OPGELET:  Atmosfeer binnen in en buiten het toestel dient te worden opgegeven! | 4.1 Toestel binnen: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 2G IIB T(.) | Geen zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperatuurklasse: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Ontstekingstemperatuur boven: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Toestel buiten: | Zone 1 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 2G IIB T(..) | Geen zone <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zone 1 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zone 2 <input type="checkbox"/> Classificatie: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Temperatuurklasse: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Ontstekingstemperatuur boven: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |

Checklist

voor luchtbehandelingskasten in explosie veilige ATEX-uitvoering
 voor de classificatie overeenkomstig de richtlijn explosie veilig
 materieel 2014/34/EU



5. Toesteluitvoering - speciale omstandigheden




Uitzonderingen:

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zone 1: | Een explosieve atmosfeer is af en toe aanwezig. Hoge veiligheidsmaatregelen zijn vereist. | |
| Zone 2: | De aanwezigheid van een explosieve atmosfeer is niet waarschijnlijk en, wanneer dit toch gebeurt, is het verschijnsel van korte duur. Normale veiligheidsmaatregelen. | |
| Beide zones (toestel binnen / toestel buiten) mogen maximaal met één niveau van elkaar afwijken | | |
| Binnenopstelling | Bepaling van de zones: Toestel binnen: Zone 1 / Toestel buiten: Geen zone Alleen mogelijk indien: Aantal luchtverversingen per uur in de opstellingsruimte > 6/h (rondom het toestel) | <input type="checkbox"/> |
| Buitenopstelling | Bepaling van de zones: Toestel binnen: Zone 1 / Toestel buiten: Geen zone Alleen mogelijk indien: Onbelemmerde, vrije luchtstroming aan de relevante buitenzijden van het toestel | <input type="checkbox"/> |
| Variant TE EC(TB 2) | Toestel buiten IIB+H2 : Variant TE EC (TB 2) niet leverbaar. | Toestel buiten IIB+H2 : Geen voorzienbaar elektrostatisch oplaadmechanisme aanwezig. <input type="checkbox"/> |

Warmteterugwinstsystemen bij gecombineerde luchttoevoer- en lucht-afvoerunits

KVS




KGX



KGXD



GS-PWT



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alleen luchtafvoerunit in explosie veilige uitvoering | |
| Zone 1: Alleen KVS-systeem mogelijk! <input type="checkbox"/> | Zone 2: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Bevestiging bij KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Onderste explosiegrens (OEG) bij zoneverspreiding door het KGX/KGXD-systeem naar de toevoerluchunit blijft continu duidelijk onderschreden (geen explosieve gasophoping mogelijk). |
| 5.2.2 Luchttoevoerunit en luchtafvoerunit in explosie veilige uitvoering: | |
| Zone 1: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Bevestiging bij KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> door de klant te voorzien gaswaarschuwingssysteem voor explosie veiligheid wordt gemonteerd. | Zone 2: KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> |
| Aanwijzing voor levering: Bij grotere, om transportredenen gedeelde GX / KGXD / GS-PWT moet na het ter plaatse samenstellen van de KGX / KGXD / GS-PWT een afsluitende controle door WOLF of door WOLF aangestelde personen plaatsvinden. | |

6. Beoordeling

Verantwoordelijk voor de beoordeling:



Plaats

Datum




Naam

Handtekening

Firmastempel



Volledig ingevulde checklist is voor het maken van een offerte en het bewerken van een order volstrekt noodzakelijk!

| | | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista kontrolna | do klimatyzatorów w wersji zabezpieczonej przed wybuchem ATEX |  |
| | do klasyfikacji zgodnie z dyrektywą ochrony przeciwybuchowej 2014/34/UE |   |

1. Dane projektu

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Klient: | | | |
| Projekt / Zamówienie: | | | |
| Nr pozycji: / Pozycja: | | | |


2. Dane urządzenia



| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 Typoszereg: | KG Top – Atex | | | |
| 2.2 Wielkość konstrukcyjna: | | | | |
| 2.3 Warianty: | Ustawienie wewnątrz <input type="checkbox"/> | Ustawienie na zewnątrz (odporne na warunki atmosferyczne) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Warianty urządzenia


| | | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Rodzaj urządzenia: | 3.1 Jednostka nawiewna | | <input type="checkbox"/> |
| | 3.2 Wentylator wywiewny | | <input type="checkbox"/> |
| | 3.3 Wielofunkcyjna jednostka nawiewno-wywiewna <i>Tylko</i> jednostka wywiewna w wersji zabezpieczonej przed wybuchem. | Jednostka nawiewna zabezpieczona przez szczelną (kl. 4) automatyczną klapę odcinającą. Przepustnica powietrza obiegowego: niedozwolona Odzysk ciepła: patrz punkt 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Wielofunkcyjna jednostka nawiewno-wywiewna Nawietrznik i jednostka wywiewna w wersji zabezpieczonej przed wybuchem. | Przepustnica powietrza: Strefa 2możliwa, Strefa 1nieuzasadniona Odzysk ciepła: patrz punkt 5 | <input type="checkbox"/> |






4. Klasyfikacja urządzenia

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| UWAGA:  należy podać atmosferę w urządzeniu i poza nim! | 4.1 Urządzenie wewnątrz: | strefa 1 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 2G IIB | T(.) | Brak stref <input type="checkbox"/> | |
| | | strefa 1 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 2G IIB+H2 | T(..) | | |
| | | strefa 2 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 3G IIB | T(..) | | |
| | | strefa 2 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 3G IIB+H2 | T(..) | | |
| | Klasa temperatury: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| | Temperatura zapłonu powyżej: | > 450°C | > 300°C | > 200°C | > 135°C | |
| | 4.2 Urządzenie na zewnątrz: | strefa 1 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 2G IIB | T(..) | Brak stref <input type="checkbox"/> | |
| | | strefa 1 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 2G IIB+H2 | T(..) | | |
| | | strefa 2 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 3G IIB | T(..) | | |
| | | strefa 2 <input type="checkbox"/> | Klasyfikacja: II 3G IIB+H2 | T(..) | | |
| Klasa temperatury: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | |
| Temperatura zapłonu powyżej: | > 450°C | > 300°C | > 200°C | > 135°C | | |



| | | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista kontrolna | do klimatyzatorów w wersji zabezpieczonej przed wybuchem ATEX |  |
| | do klasyfikacji zgodnie z dyrektywą ochrony przeciwwybuchowej 2014/34/UE |  |




5. Wersja urządzenia – warunki specjalne

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Wyjątki: | Strefa 1: | Atmosfera wybuchowa występuje okazjnie. Wymagane są duże środki bezpieczeństwa. | | |
| | Strefa 2: | Atmosfera wybuchowa prawdopodobnie nie występuje, a jeżeli występuje, to rzadko lub krótkotrwale. Zwykle środki bezpieczeństwa. | | |
| | Obydwie strefy (urządzenie wewnątrz / urządzenie na zewnątrz) mogą się od siebie różnić maksymalnie o jeden stopień. | | | |
| | Ustawienie wewnątrz | Określenie stref: Urządzenie wewnątrz: strefa 1 / urządzenie na zewnątrz: Brak stref Możliwe tylko w następujących sytuacjach: współczynnik wymiany powietrza w pomieszczeniu > 6/godz. (wokół urządzenia) | | <input type="checkbox"/> |
| | Ustawienie na zewnątrz | Określenie stref: Urządzenie wewnątrz: strefa 1 / urządzenie na zewnątrz: Brak stref Możliwe tylko w następujących sytuacjach: swobodny strumień powietrza bez przeszkód po właściwych stronach zewnętrznych urządzenia. | | <input type="checkbox"/> |
| Wariant TE EC(TB 2) | Urządzenie na zewnątrz IIB+H2 : Wariant TE EC (TB 2) niedostępne. | Urządzenie na zewnątrz IIB+H2 : brak przewidywalnego elektrostatycznego mechanizmu naładowania. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Systemy odzysku ciepła wielofunkcyjnych jednostek nawiewno-wywiewnych KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Tylko jednostka wywiewna w wersji zabezpieczonej przed wybuchem | | |
| | Strefa 1: | Strefa 2: | |
| | Możliwy tylko system KVS! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Potwierdzenie w przypadku KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Dolna granica wybuchowości (DGW) w przypadku mieszania się zawartości stref w systemach KGX/KGXD/GS-PWT do jednostki nawiewnej nie jest przez dłuższy czas osiągnięta (gromadzenie się potencjalnie wybuchowego gazu nie jest możliwe). | |
| | 5.2.2 Jednostka nawiewna i wywiewna w wersji zabezpieczonej przed wybuchem: | | |
| | Strefa 1: | Strefa 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Potwierdzenie w przypadku KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Miejsce montażu zostaje wyposażone w urządzenie ostrzegające przed gazem w celu ochrony przed wybuchem. | | | |
| Wskazówka dotycząca dostawy:  W przypadku większych urządzeń KGX / KGXD / GS-PWT, podzielonych na części ze względów transportowych, po zmontowaniu KGX / KGXD / GS-PWT w danej lokalizacji, kontrola końcowa musi zostać przeprowadzona przez firmę WOLF lub osoby wyznaczone przez firmę WOLF. | | | |

6. Ocena

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Osoba odpowiedzialna za ocenę:  | _____ | _____ | _____ |
| | Miejscowość | Data | Nazwisko |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Podpis | Pieczeń firmowa  | |
| Wypełniona w całości lista kontrolna jest wymagana do opracowania oferty i realizacji zlecenia! | | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de verificação | para equipamentos de climatização em versão ATEX protegida contra explosão |  |
| | para classificação de acordo com a Diretiva relativa à proteção contra explosões 2014/34/UE |   |

1. Dados do projeto

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Cliente: | | | |
| Projeto / Comissão: | | | |
| N.º projeto: / Posição: | | | |

2. Dados do equipamento

| | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2.1 Série: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Tamanho: | | | | |
| 2.3 Variante: | Instalação no interior <input type="checkbox"/> | Instalação no exterior (resistente a intempéries) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |


3. Variante do equipamento




| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipo de equipamento: | 3.1 Equipamento de insuflação de ar | <input type="checkbox"/> |
| | 3.2 Equipamento de extração de ar | <input type="checkbox"/> |
| | 3.3 Equipamento combinado de insuflação e extração de ar <u>Apenas</u> equipamento de extração de ar em versão protegida contra explosão | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Equipamento combinado de insuflação e extração de ar Equipamento de insuflação e extração de ar em versão protegida contra explosão | <input type="checkbox"/> |

Equipamento de insuflação de ar (cl. 4) protegido por válvula de bloqueio automática hermética.
Válvula de recirculação do ar: não permitida
Recuperação de calor: ver ponto 5


Válvula de recirculação do ar:
Zona 2: possível,
Zona 1: não é vantajoso
Recuperação de calor: ver ponto 5






4. Classificação do equipamento

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| ATENÇÃO:  É necessário indicar a atmosfera dentro e fora do equipamento! | 4.1 Equipamento interior: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 2G IIB T(.) | | | Nenhuma zona <input type="checkbox"/> |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 3G IIB T(.) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Classe de temperaturas: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| | Temperatura de ignição através de: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |
| | 4.2 Equipamento exterior: | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 2G IIB T(..) | | | Nenhuma zona <input type="checkbox"/> |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> | Classificação: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Classe de temperaturas: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | |
| Temperatura de ignição através de: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | |



| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de verificação | para equipamentos de climatização em versão ATEX protegida contra explosão |  |
| | para classificação de acordo com a Diretiva relativa à proteção contra explosões 2014/34/UE |   |




5. Versão do equipamento - Condições especiais

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Exceções: | Zona 1: | A atmosfera explosiva ocorre ocasionalmente. São necessárias medidas de segurança de alto nível. | | |
| | Zona 2: | A atmosfera explosiva provavelmente não ocorre, ocorre apenas raramente ou por pouco tempo. Medidas de segurança normais. | | |
| | Ambas as zonas (equipamento interior / equipamento exterior) só podem variar no máximo um nível entre si. | | | |
| | Instalação no interior | Definição das zonas: Equipamento interior: Zona 1 / Equipamento exterior: Nenhuma zona Apenas possível se: Coeficiente de circulação do ar no local de instalação > 6/h (à volta do equipamento) | | <input type="checkbox"/> |
| | Instalação no exterior | Definição das zonas: Equipamento interior: Zona 1 / Equipamento exterior: Nenhuma zona Apenas possível se: Fluxo de ar livre e desimpedido nas laterais relevantes do equipamento. | | <input type="checkbox"/> |
| Variante TE EC(TB 2) | Equipamento <u>exterior</u> IIB+H2 : Variante TE EC (TB 2) indisponível. | Equipamento <u>exterior</u> IIB+H2 : Sem mecanismo de carga eletrostática previsto. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sistemas de recuperação de calor em aparelhos com insuflação e extração de ar KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Apenas equipamento de extração de ar em versão protegida contra explosão | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| | Apenas é possível o sistema KVS! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmação para KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> As condições permanecem abaixo do limite explosivo mais baixo (LEL), mesmo quando o ar é transportado entre as zonas para o equipamento de insuflação de ar pelo sistema KGX / KGXD / GS PWT (sem possibilidade de acumulação de gases explosivos). | |
| | 5.2.2 Equipamento de insuflação e extração de ar em versão protegida contra explosão | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmação para KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> É instalado no local um dispositivo de aviso de gás para proteção contra explosões. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Nota sobre a entrega:  No caso de maiores divisões do KGX / KGXD / GS-PWT por motivos de transporte, deve ser realizada uma inspeção pela WOLF ou por pessoas comissionadas pela WOLF após a montagem do KGX / KGXD / GS-PWT pelo cliente. | | | |

6. Avaliação

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Responsável pela avaliação:  | _____ | | |
| | Local | Data | Nome |
| | _____ | | |
| | Assinatura | Carimbo da empresa  | |
| O preenchimento integral da lista de verificação é obrigatório para a criação de uma proposta e o processamento do pedido! | | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Listă de verificări | pentru aparate de aer condiționat în execuție protejată împotriva exploziilor ATEX – Execuție |  |
| | pentru clasificarea în sensul directivei privind protecția împotriva exploziilor 2014/34/UE |   |

1. Date de proiect

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Client: | | | |
| Proiect / Comision: | | | |
| Nr. proiect: / Poziție: | | | |


2. Datele aparatelor



| | | | | |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1 Serie: | KG Top - ATEX | | | |
| 2.2 Dimensiuni: | | | | |
| 2.3 Variantă: | Amplasare în interior <input type="checkbox"/> | Amplasare în exterior (rezistent la intemperii) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Varianta aparatului


| | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Tipul aparatului: | 3.1 Aparat de admisie aer | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Aparat de evacuare aer | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Aparat combinat de admisie și evacuare aer Numai aparat de evacuare aer în execuție protejată împotriva exploziilor. | Aparat de admisie aer protejat cu clapeta de închidere etanșă la aer (clasa 4), automată. Clapeta de recirculare a aerului: nu este admisă Recuperare de căldură: a se vedea punctul 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Aparat combinat de admisie și evacuare aer Aparat de admisie aer și aparat de evacuare aer în execuție protejată împotriva exploziilor. | Clapetă de recirculare a aerului: <u>Zona 2:</u> posibilă, <u>Zona 1:</u> nu prezintă utilitate Recuperare de căldură: a se vedea punctul 5 | <input type="checkbox"/> |






4. Clasificarea aparatelor

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| ATENȚIE:  Este necesară menționarea atmosferei în interiorul și în afara aparatului! | 4.1 Aparat interior: | Zona 1 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 2G IIB | T(..) | Fără zonă <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zona 1 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 2G IIB+H2 | T(..) | | | |
| | | Zona 2 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 3G IIB | T(..) | | | |
| | | Zona 2 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 3G IIB+H2 | T(..) | | | |
| | | Clasă de temperatură: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | | T4 <input type="checkbox"/> | |
| | | Temperatura de aprindere peste: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | | > 135 °C | |
| | | 4.2 Aparat exterior: | Zona 1 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 2G IIB | | T(..) | Fără zonă <input type="checkbox"/> |
| | | | Zona 1 | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 2G IIB+H2 | | T(..) | |
| | Zona 2 | | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 3G IIB | T(..) | | | |
| | Zona 2 | | <input type="checkbox"/> | Clasificare: II 3G IIB+H2 | T(..) | | | |
| | Clasă de temperatură: | | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | | |
| | Temperatura de aprindere peste: | | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | | |



| | | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>Listă de verificări</h1> | pentru aparate de aer condiționat în execuție protejată împotriva exploziilor ATEX – Execuție |  |
| | pentru clasificarea în sensul directivei privind protecția împotriva exploziilor 2014/34/UE |  |

5. Execuția aparatului - condiții speciale

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Excepții: | Zona 1: | Atmosfera care prezintă pericol de explozie se produce ocazional. Sunt necesare măsuri intense de protecție. | | |
| | Zona 2: | Este posibil ca atmosfera care prezintă pericol de explozie să nu se producă și, în măsura în care apare, se poate produce doar izolat sau pentru o durată redusă de timp. Măsuri normale de siguranță. | | |
| | Ambele zone (aparat interior / aparat exterior) pot prezenta o diferență reciprocă de maxim un nivel | | | |
| | Amplasare în interior | Definirea zonei: Aparat interior: Zona 1 / Aparat exterior: Fără zonă Posibil numai în cazul în care: Rata de transfer a aerului în încăperea de instalare > 6/h (în jurul aparatului) | | <input type="checkbox"/> |
| | Amplasare în exterior | Definirea zonei: Aparat interior: Zona 1 / Aparat exterior: Fără zonă Posibil numai în cazul în care: Curgerea fără obstacole, liberă a aerului la nivelul laturilor exterioare relevante ale aparatului | | <input type="checkbox"/> |
| Versiune TE EC(TB 2) | Aparat exterior IIB+H2 : Varianta TE EC (TB 2) nu este disponibilă pentru livrare. | Aparat exterior IIB+H2 : Nu există niciun mecanism previzibil electrostatic de încărcare. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sisteme de recuperare a căldurii la aparatele combinate de introducere/ evacuare aer KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Numai aparat de evacuare aer în execuție protejată împotriva exploziilor | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| | Numai sistem KVS disponibil! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmare pentru KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Valorile se situează permanent sub limita inferioară de explozie (UEG) la transferul între zone ca urmare a sistemului KGX/KGXD/ GS-PWT în aparatul de admisie aer (nu este posibilă o acumulare de gaze cu risc de explozie). | |
| | 5.2.2 Aparat de admisie aer și aparat de evacuare aer în execuție protejată împotriva exploziilor: | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Confirmare pentru KGX/KGXD/GS-PWT: <input type="checkbox"/> Pentru protecția împotriva exploziilor, la fața locului se va monta un dispozitiv de avertizare a scurgerilor de gaz. | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Indicație pentru livrare:  La sistemele mai mari, în urma transportului și instalării sistemelor KGX/KGXD/GS-PWT în locație, este necesară o inspecție finală din partea WOLF sau a unor persoane certificate de WOLF. | | | |

6. Evaluare

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Responsabil pentru evaluare:  | _____ | _____ | _____ |
| | Localitatea | Data | Nume |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Semnătura | Ștampila firmei  | |
| Lista de verificare completată integral este necesară în mod obligatoriu pentru întocmirea ofertei și pentru prelucrarea comenzii! | | | |

Checklista

för luftkonditioneringar i explosionsskyddat ATEX-utförande
för klassificering motsvarande explosionsdirektiv 2014/34/EU



1. Projektdata

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Kund: | | | |
| Projekt/ Kommission: | | | |
| Projektnr. / Position: | | | |

2. Enhetsdata

| | | | | |
|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Modell: | KG Top - Atex | | | |
| 2.2 Storlek: | | | | |
| 2.3 Variant: | Inomhusmontering <input type="checkbox"/> | Utomhusmontering (väderbeständig) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Enhetsvariant


| | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Enhetsstyp: | 3.1 Tilluftsenhet | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Frånluftsenhet | | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombinerad till- och frånluftsenhet <u>Endast</u> frånluftsenhet i explosionsskyddat utförande. | Tilluftsenhet skyddad med lufttätt (kl 4), automatiskt avstängningsspjäll. <u>Cirkulationsspjäll</u> : ej tillåtet <u>Värmeåtervinning</u> : se punkt 5 | | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombinerad till- och frånluftsenhet Tilluftsenhet <u>och</u> frånluftsenhet i explosionsskyddat utförande. | <u>Cirkulationsspjäll</u> : Zon 2: möjligt, Zon 1: inte ändamålsenligt <u>Värmeåtervinning</u> : se punkt 5 | | <input type="checkbox"/> |

4. Enhetsklassificering


| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| OBSERVERA: Atmosfär inom <u>och</u> utanför enheten ska anges! | 4.1 Enhet inomhus: | Zon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(.) | Ingen zon <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Temperaturklass: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Antändningstemperatur över: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Enhet utomhus: | Zon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB T(..) | Ingen zon <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zon 1 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zon 2 <input type="checkbox"/> Klassifikation: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Temperaturklass: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Antändningstemperatur över: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |






Checklista

för luftkonditioneringar i explosionsskyddat ATEX-utförande
för klassificering motsvarande explosionsdirektiv 2014/34/EU








5. Enhetsutförande - särskilda villkor

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Undantag: | Zon 1: | Explosionsatmosfären uppträder tillfälligt. Höga säkerhetsåtgärder är nödvändiga. | | |
| | Zon 2: | Explosionsatmosfären uppstår förmodligen inte, och om den gör det, endast sällan eller under kort tid. Normala säkerhetsåtgärder. | | |
| | Båda zoner (enhet inomhus/utomhus) får högst avvika en nivå från varandra | | | |
| | Inomhus-montering | Zoninrättning: Enhet inomhus: Zon 1 /Enhet utomhus: Ingen zon Endast möjligt vid: Luftväxelrate i uppställningsrummet > 6/h (runt enheten) | | <input type="checkbox"/> |
| | Utomhus-montering | Zoninrättning: Enhet inomhus: Zon 1 /Enhet utomhus: Ingen zon Endast möjligt vid: Obehindrad, fri luftströmning på enhetens relevanta utsidor. | | <input type="checkbox"/> |
| | Variant TE EC(TB 2) | Enhet <u>utomhus</u> IIB+H2 : Variant TE EC (TB 2) inte tillgänglig. | Enhet <u>utomhus</u> IIB+H2 : Ingen förutsebar elektrostatisk uppladdningsmekanism tillgänglig. | <input type="checkbox"/> |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värmeåtervinnings-system med kombinerade till- och frånluftsenheter KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Endast frånluftsenhet i explosionsskyddat utförande | |
| | Zon 1: | Zon 2: |
| | Endast KVS-system möjligt! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Bekräftelse vid KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Nedre explosionsgräns (LEL) vid zonöverföring via KGX / KGXD / GS-PWT-systemet i tilluftsenheter förblir permanent signifikant underskriden (ingen explosiv gasackumulering möjlig). |
| | 5.2.2 Tillufts-enhet och frånlufts-enhet i explosionsskyddat utförande: | |
| | Zon 1: | Zon 2: |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | |
| Bekräftelse vid KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Gasvarningsanordning på plats för explosionsskyddad monteras. | | |
| Anmärkning om leveransen:  Vid större, av transportskäl delade KGX / KGXD / GS-PWT, måste en slutlig inspektion utföras av WOLF eller personer på uppdrag av WOLF efter KGX / KGXD / GS-PWT har monterats på plats.. | | |

6. Utvärdering

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarig för utvärderingen:  | _____ | | |
| | Ort | Datum | Namn |
| | _____ | |  |
| | Underskrift | Företagsstämpel | |
| Fullständigt ifylld checklista är obligatorisk för upphandling och orderhantering! | | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolní seznam | pro klimatizace v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX |  |
| | ke klasifikaci podle směrnice 2014/34/EU pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu |   |

1. Údaje o projektu

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Zákazník: | | | |
| Projekt / Komise: | | | |
| Č. projektu: / Položka: | | | |


2. Údaje zařízení




| | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Konstrukční řada: | KG Top – ATEX | | | |
| 2.2 Konstrukční velikost: | | | | |
| 2.3 Varianta: | Vnitřní jednotka <input type="checkbox"/> | Venkovní instalace (odolná povětrnostním vlivům) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Verze zařízení


| | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Typ zařízení: | 3.1 Jednotka pro přívod vzduchu | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Zařízení pro odvádění vzduchu | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombinované zařízení pro přívod a odvod vzduchu Pouze zařízení k odvádění vzduchu v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. | Zařízení pro přívod vzduchu je chráněno vzduchotěsnou (tř. 4) automatickou uzavírací klapkou. Klapka cirkulujícího vzduchu: není povolena Rekuperace tepla: viz bod 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombinované zařízení pro přívod a odvod vzduchu Zařízení pro přívod <u>a</u> zařízení pro odvod vzduchu v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu | Klapka cirkulujícího vzduchu: Zóna 2: možné, Zóna 1: není smysluplné Rekuperace tepla: viz bod 5 | <input type="checkbox"/> |






4. Klasifikace zařízení

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| POZOR:  Je nutné uvést atmosféru uvnitř a vně zařízení! | 4.1 Zařízení uvnitř: | Zóna 1 | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 2G IIB T(.) | Žádná zóna <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zóna 1 | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zóna 2 | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zóna 2 | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Teplotní třída: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | | Teplota vznícení více než: | > 450 °C | > 300 °C | | > 200 °C | > 135 °C |
| | | 4.2 Zařízení venku: | Zóna 1 | <input type="checkbox"/> | | Klasifikace: II 2G IIB T(..) | Žádná zóna <input type="checkbox"/> |
| | | | Zóna 1 | <input type="checkbox"/> | | Klasifikace: II 2G IIB+H2 T(..) | |
| | Zóna 2 | | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 3G IIB T(..) | | | |
| | Zóna 2 | | <input type="checkbox"/> | Klasifikace: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Teplotní třída: | | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| | Teplota vznícení více než: | | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |



| | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h1>Kontrolní seznam</h1> | pro klimatizace v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX |  |
| | ke klasifikaci podle směrnice 2014/34/EU pro zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu |   |



5. Provedení zařízení – speciální podmínky

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  Výjimky: | Zóna 1: | Výbušná atmosféra se vyskytuje náhodně. Jsou nezbytná vysoká bezpečnostní opatření. | | |
| | Zóna 2: | Výbušná atmosféra pravděpodobně nevznikne, a pokud ano, pak jen zřídka nebo krátkodobě. Běžná bezpečnostní opatření. | | |
| | Obě zóny (zařízení uvnitř / zařízení venku) se smí od sebe lišit maximálně o jeden stupeň. | | | |
| | Vnitřní jednotka | Stanovení zón: Zařízení uvnitř: Zóna 1 / Zařízení venku: Žádná zóna Možné pouze pokud: Rychlost výměny vzduchu v instalačním prostoru > 6/h (okolo zařízení) | <input type="checkbox"/> | |
| | Venkovní instalace | Stanovení zón: Zařízení uvnitř: Zóna 1 / Zařízení venku: Žádná zóna Možné pouze pokud: Nerušené, volné proudění vzduchu na relevantních vnějších stranách zařízení. | <input type="checkbox"/> | |
| | Varianta TE EC(TB 2) | Zařízení venku IIB+H2 : Varianta TE EC (TB 2) není dostupná. | Zařízení venku IIB+H2 : Neexistuje žádný předvídatelný mechanismus elektrostatického nabíjení. | <input type="checkbox"/> |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| Systémy rekuperace tepla u kombinovaných zařízení pro přívod a odvod vzduchu KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Pouze zařízení k odvádění vzduchu v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu | | |
| | Zóna 1: | Zóna 2: | |
| | Možný pouze systém KVS! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | |
| | Potvrzení u KGX/KGX/DS-PWT: Trvale výrazně pod hranicí dolní meze výbušnosti (UEG) při zavlečení zón systémem KGX / KGXD / GS-PWT do zařízení pro přívod vzduchu (hromadění výbušného plynu není možné). | | |
| | 5.2.2 Zařízení pro přívod a zařízení pro odvod vzduchu v provedení k používání v prostředí s nebezpečím výbuchu | | |
| | Zóna 1: | Zóna 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Potvrzení u KGX/KGX/DS-PWT: K ochraně před výbuchem se na místě montujte zařízení pro upozornění na plyny. | | | |
| Upozornění k dodání:  U větších zařízení KGX / KGXD / GS-PWT, která jsou z přepravních důvodů rozdělena, musí po sestavení zařízení KGX / KGXD / GS-PWT na místě proběhnout závěrečná kontrola ze strany společnosti WOLF nebo osoby pověřené společností WOLF. | | | |

6. Vyhodnocení

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Osoba odpovědná za vyhodnocení:  | _____ | _____ | _____ |
| | Místo | Datum | Název |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Podpis | Razítko firmy  | |
| Pro vytvoření nabídky a zpracování zakázky je bezpodmínečně nutné kompletně vyplnit kontrolní seznam! | | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolný zoznam | pre klimatizačné zariadenia vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom ATEX | WOLF |
| | na klasifikáciu podľa smernice o ochrane pred výbuchom 2014/34/EÚ |   |

1. Údaje o projekte

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Zákazník: | | | |
| Projekt/ Komisia: | | | |
| Č. projektu: / Položka: | | | |


2. Údaje o zariadení

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 2.1 Konštrukčná séria: | KG Top – ATEX | | | |
| 2.2 Konštrukčná veľkosť: | | | | |
| 2.3 Variant: | Vnútoraná inštalácia <input type="checkbox"/> | Vonkajšia inštalácia (odolné voči poveternostným vplyvom) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Variant zariadenia

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Druh zariadenia: | 3.1 Zariadenie privádzajúceho vzduchu | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2 Zariadenie odpadového vzduchu | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3 Kombinované zariadenie privádzajúceho a odpadového vzduchu <u>Len</u> zariadenie odpadového vzduchu vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom. | Zariadenie privádzajúceho vzduchu je chránené prostredníctvom vzduchotesnej (tr. 4) automatickej blokovacej klapky. Klapka cirkulujúceho vzduchu: nepovolená Rekuperácia tepla: pozri bod 5 | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4 Kombinované zariadenie privádzajúceho a odpadového vzduchu Zariadenie privádzajúceho vzduchu <u>a</u> zariadenie odpadového vzduchu vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom. | Klapka cirkulujúceho vzduchu: <u>Zóna 2:</u> možná, <u>Zóna 1:</u> nie je užitočná Rekuperácia tepla: pozri bod 5 | <input type="checkbox"/> |

4. Klasifikácia zariadenia


| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| POZOR:  Je potrebné zadať atmosféru v rámci a mimo zariadenia! | 4.1 Zariadenie vnútri: | Zóna 1 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 2G IIB T(..) | Žiadna zóna <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zóna 1 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zóna 2 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zóna 2 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Teplotná trieda: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> |
| | Teplota zapálenia nad: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C |
| | 4.2 Zariadenie zvonka: | Zóna 1 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 2G IIB T(..) | Žiadna zóna <input type="checkbox"/> | | |
| | | Zóna 1 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 2G IIB+H2 T(..) | | | |
| | | Zóna 2 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 3G IIB T(..) | | | |
| | | Zóna 2 <input type="checkbox"/> Klasifikácia: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| Teplotná trieda: | T1 <input type="checkbox"/> | T2 <input type="checkbox"/> | T3 <input type="checkbox"/> | T4 <input type="checkbox"/> | |
| Teplota zapálenia nad: | > 450 °C | > 300 °C | > 200 °C | > 135 °C | |






Kontrolný zoznam

pre klimatizačné zariadenia vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom ATEX
na klasifikáciu podľa smernice o ochrane pred výbuchom 2014/34/EÚ








5. Vyhotovenie zariadenia – špeciálne podmienky

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Výnimky: | Zóna 1: | Výnimočne sa vyskytuje výbušná atmosféra. Potrebne sú vysoké bezpečnostné opatrenia. | | |
| | Zóna 2: | Výbušná atmosféra sa pravdepodobne nevyskytne. Ak áno, ta len občas a nakrátko. Normálne bezpečnostné opatrenia. | | |
| | Obidve zóny (zariadenie vnútri/zariadenie zvonka) sa môžu od seba odlišovať maximálne o jeden stupeň | | | |
| | Vnútorňa inštalácia | Vymedzenie zón: Zariadenie vnútri: Zóna 1 /zariadenie zvonka: Žiadna zóna Možné iba vtedy, keď: Rýchlosť výmeny vzduchu v inštaláčnom priestore > 6/h (okolo zariadenia) | | <input type="checkbox"/> |
| | Vonkajšia inštalácia | Vymedzenie zón: Zariadenie vnútri: Zóna 1 /zariadenie zvonka: Žiadna zóna Možné iba vtedy, keď: Neobmedzené voľné prúdenie vzduchu na relevantných vonkajších stranách zariadenia | | <input type="checkbox"/> |
| Variant TE EC(TB 2) | Zariadenie <u>zvonka</u> IIB+H2 : Variant TE EC (TB 2) nie je k dispozícii. | Zariadenie <u>zvonka</u> IIB+H2 : K dispozícii nie je žiadny predpokladaný elektrostatický mechanizmus nabíjania. | <input type="checkbox"/> | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Systémy rekuperácie tepla pri kombinovaných zariadeniach privádzajúceho a odpadového vzduchu KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Len zariadenie odpadového vzduchu vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom | | |
| | Zóna 1: | Zóna 2: | |
| | Možný je len systém KVS! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX/KGX/DS-PWT <input type="checkbox"/> Potvrdenie pri systémoch KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Dolná hranica výbuchu (UEG) pri pretiahnutí zón cez systém KGX/KGX/DS-PWT do zariadenia privádzajúceho vzduchu zostáva trvalo výrazne prekročená (žiadne možné hromadenie plynu so schopnosťou výbuchu). | |
| | 5.2.2 Zariadenie privádzajúceho vzduchu a zariadenie odpadového vzduchu vo vyhotovení s ochranou pred výbuchom: | | |
| | Zóna 1: | Zóna 2: | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX/KGX/DS-PWT <input type="checkbox"/> Potvrdenie pri systémoch KGX/KGX/DS-PWT: <input type="checkbox"/> Na mieste je nainštalované výstražné plynové zariadenie na ochranu pred výbuchom. | KVS <input type="checkbox"/> KGX/KGX/DS-PWT <input type="checkbox"/> | | |
| Upozornenie týkajúce sa dodávky:  V prípade väčších systémov KGX/KGX/DS-PWT, ktoré sú z prepravných dôvodov rozdelené, musí spoločnosť WOLF alebo osoby poverené spoločnosťou WOLF vykonať finálnu kontrolu potom, čo zákazník zostavil systém KGX/KGX/DS-PWT zmontoval. | | | |

6. Posúdenie

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Osoba zodpovedná za posúdenie:  | _____ | | |
| | Miesto | Dátum | Meno |
| | _____ | _____ | |
| | Podpis | Firemná pečiatka  | |
| Úplne vyplnený kontrolný zoznam je bezpodmienečne potrebný na vytvorenie ponuky a spracovanie zákazky! | | | |

| | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popis za provjeru | za klimatizacijske uređaje protueksplozijske izvedbe ATEX |    |
| | za klasifikaciju u skladu s Direktivom o protueksplozijski zaštićenim proizvodima 2014/34/EU | |

1. Projektni podaci

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| Klijent: | | | |
| Projekt / Narudžba: | | | |
| Br. projekta: / Pozicija: | | | |


2. Podaci o uređajima

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1. Serija: | KG Top – ATEX | | | |
| 2.2. Izvedbena veličina: | | | | |
| 2.3. Varijanta: | Postavljanje u zatvorenom <input type="checkbox"/> | Postavljanje na otvorenom (otpornost na vremenske utjecaje) <input type="checkbox"/> | TE (TB3) <input type="checkbox"/> | TE EC (TB2) <input type="checkbox"/> |

3. Varijanta uređaja

| | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Vrsta uređaja: | 3.1. Uređaj za dovodni zrak | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.2. Uređaj za odvodni zrak | <input type="checkbox"/> | |
| | 3.3. Kombinirani uređaj za dovodni/odvodni zrak Samo uređaj za odvodni zrak u protueksplozijskoj izvedbi. | Uređaj za dovodni zrak zaštićen zrakonepropusnom (kl. 4), automatskom zapornom zaklopkom. Zaklopka optičnog zraka: nije dopuštena Povrat topline: pogledajte točku 5. | <input type="checkbox"/> |
| | 3.4. Kombinirani uređaj za dovodni/odvodni zrak Uređaj za dovodni zrak i uređaj za odvodni zrak u protueksplozijskoj izvedbi. | Zaklopka optičnog zraka: <u>Zona 2:</u> moguće <u>Zona 1:</u> nije korisno Povrat topline: pogledajte točku 5. | <input type="checkbox"/> |


4. Klasifikacija uređaja

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| POZOR:  Treba navesti atmosferu unutar i izvan uređaja! | 4.1. Uređaj unutra: | Zona 1 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB T(.) | Nema zone <input type="checkbox"/> | |
| | | Zona 1 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB+H2 T(..) | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB T(..) | | |
| | | Zona 2 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB+H2 T(..) | | |
| | | Razred temperature: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | | |
| | | Temperatura paljenja iznad: > 450 °C > 300 °C > 200 °C > 135 °C | | |
| | | 4.2. Uređaj izvana: | | Zona 1 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB T(..) |
| | | | | Zona 1 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 2G IIB+H2 T(..) |
| | Zona 2 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB T(..) | | | |
| | Zona 2 <input type="checkbox"/> Klasifikacija: II 3G IIB+H2 T(..) | | | |
| | Razred temperature: T1 <input type="checkbox"/> T2 <input type="checkbox"/> T3 <input type="checkbox"/> T4 <input type="checkbox"/> | Nema zone <input type="checkbox"/> | | |
| | Temperatura paljenja iznad: > 450 °C > 300 °C > 200 °C > 135 °C | | | |


Popis za provjeru






za klimatizacijske uređaje protueksplozijske izvedbe ATEX
za klasifikaciju u skladu s Direktivom o protueksplozijski
zaštićenim proizvodima 2014/34/EU

WOLF






5. Izvedba uređaja - posebni uvjeti


| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  Iznimke: | Zona 1: | Povremeno se pojavljuje eksplozivna atmosfera. Potrebne su jake sigurnosne mjere. | | |
| | Zona 2: | Vjerojatno neće doći do pojave eksplozivne atmosfere, a ako i nastane, onda samo rijetko ili na kratko. Normalne sigurnosne mjere. | | |
| | Obje zone (uređaj unutra / uređaj izvana) mogu se međusobno razlikovati za najviše jednu razinu. | | | |
| | Postavljanje u zatvorenom | Određivanje zona: Uređaj unutra: Zona 1 / uređaj izvana: Nema zone Moguće samo ako je: brzina izmjene zraka u prostoriji za ugradnju > 6/h (uokolo uređaja) | | <input type="checkbox"/> |
| | Postavljanje na otvorenom | Određivanje zona: Uređaj unutra: Zona 1 / uređaj izvana: Nema zone Moguće samo ako je: nesmetan, slobodan protok zraka na relevantnoj vanjskoj strani uređaja. | | <input type="checkbox"/> |
| Varijanta TE EC(TB 2) | Uređaj izvana IIB+H2 : Varijanta TE EC (TB 2) nije dostupna. | Uređaj izvana IIB+H2 : Nema predvidljivog mehanizma elektrostatičkog punjenja. | <input type="checkbox"/> | |


| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sustavi za povrat topline kod kombiniranih uređaja dovodnog i odvodnog zraka KVS  KGX  KGXD  GS-PWT  | Samo uređaj za odvodni zrak u protueksplozijskoj izvedbi | | |
| | Zona 1: | Zona 2: | |
| | Moguć je samo sustav KVS! <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Potvrda kod KGX / KGXD / GS-PWT: <input type="checkbox"/> Donja granica eksplozije (UEG) u slučaju širenja zone kroz sustav KGX- / KGXD- / GS-PWT u uređaj za dovodni zrak ostaje trajno jasno ispod granice (nije moguće nakupljanje eksplozivnog plina). | |
| | 5.2.2 Uređaj za dovodni zrak i uređaj za odvodni zrak u protueksplozijskoj izvedbi. | | |
| Zona 1: | Zona 2: | | |
| KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> | KVS <input type="checkbox"/> KGX / KGXD / GS-PWT <input type="checkbox"/> Potvrda kod KGX / KGXD / GS-PWT: <input type="checkbox"/> Na mjestu ugradnje montirat će se dojavljivač plina za zaštitu od eksplozije. | | |
| Napomena o isporuci:  U slučaju većih KGX / KGXD / GS-PWT koji su u dijelovima zbog transportnih razloga, WOLF ili osoba ovlaštena od strane WOLF-a mora obaviti završnu inspekciju nakon što se KGX / KGXD / GS-PWT montira na mjestu ugradnje. | | | |

6. Ocjena

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Osoba odgovorna za ocjenu:  | _____ | | |
| | Mjesto | Datum | Ime i prezime |
| | _____ | _____ | _____ |
| | Potpis | Pečat tvrtke  | |
| Za izradu ponude i obradu narudžbe obavezan je u cijelosti popunjen popis za provjeru! | | | |







WOLF GmbH / Postfach 1380 / 84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / www.wolf.eu
Anregungen und Korrekturhinweise gerne an feedback@wolf.eu