

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ - JE DODÁVKOU FIRMY WOLF ČESKÁ REPUBLIKA:

ZAŘÍZENÍ	OBJEDNACÍ ČÍSLO	KUSY
01 - NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF FGB-28	86 14 828	2
NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF FGB-28	86 14 828A	
SE SNÍMAČEM VENKOVNÍ TEPLoty		
NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF FGB-35	86 14 830	
NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL WOLF FGB-30	86 14 830A	
SE SNÍMAČEM VENKOVNÍ TEPLoty		
02 - ZKRAT VÝSTUPŮ PRO ZÁSOBNÍK	86 14 785	2
04 - ROZDĚLOVAČ PRO 2 ČERPADLOVÉ SKUPINY	20 72 197	1
05 - ČERPADLOVÁ SKUPINA TOPNÉHO OKRUHU OČ ALPHA+ 25-60	20 72 135	2
+ PŘÍSLUŠENSTVÍ: NÁSTĚNNÝ DRŽÁK	20 72 199	
06 - OVLÁDACÍ MODUL BM2	89 08 340	1
07 - MM-2 MODUL VČETNĚ SNÍMAČE TEPLoty OKRUHU	89 05 380	
08 - MODUL SMĚŠOVAČE A ŘADIČE KASKÁDY KM-2	89 08 448	1
VČ. SNÍMAČE TEPLoty HYDRAULICKÉHO ODDĚLOVAČE A		1
SNÍMAČE VÝSTUPNÍ TEPLoty SMĚŠOVAČE		
09 - HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ	20 11 333	1

ZÁKLADNÍ POZNÁMKY:

- ODVOD SPALIN BUDE PROVEDEN DLE KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK ZA DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- V PŘÍPADĚ PROVEDENÍ ODKOUŘENÍ POUZE PŘES ZEĎ NEBO STŘECHU JE MOŽNO POUŽÍT DIMENZI DN 60/100. V PŘÍPADĚ VEDENÍ ODKOUŘENÍ Z PŘÍZEMÍ PŘES HORNÍ PATRO A STŘECHU DOPORUČUJEME DIMENZI DN 80/125 S PŘÍSLUŠNOU REDUKCÍ Z DN60/100 NA DN 80/125 OBJ. Č. 26 51 733.
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUTY UMÍSTĚTE V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO VYPUŠTĚNÍ VODY DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY UMÍSTĚTE V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH SOUSTAVY PRO ODVZDUŠNĚNÍ DLE KONKRÉTNÍ DISPOZICE
- NUTNO ZAJISTIT PŘÍVOD STUDENÉ VODY DO TOPNÉHO SYSTÉMU. VODA MUSÍ BÝT UPRAVOVÁNA POMOCÍ ÚPRAVNÝ VODY PŘI TVRDOSTI VYŠŠÍ NEŽ 3 mol/m³ (15°dH). TVRDOST DOPLŇOVACÍ VODY UDRŽOVAT V ROZMEZÍ 5-15°dH A pH 7,5-8,5.
- MATERIÁL POTRUBÍ VOLIT DLE DOVOLENÉ TEPLoty A TLAKU (MĚDNĚ, OCELOVÉ, VÍCEVRSTVÉ A DALŠÍ), POTRUBÍ JE SPOJOVÁNO PÁJENÍM, SVAŘOVÁNÍM, LISOVÁNÍM
- POTRUBÍ VEDENO SE SPÁDEM MIN 0,3% SMĚREM KE ZDROJI TEPLA
- HYDRAULICKÉ SCHÉMA NEŘEŠÍ PROVEDENÍ A TLOUŠTKY IZOLACÍ (PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÉ NORMY)

TOTO JE NÁVRHOVÉ SCHÉMA VYUŽÍVAJÍCÍ KOMPONENTY WOLF. POKUD BUDOU PROVEDENY ZMĚNY ZAPOJENÍ NEBO TECHNOLOGIE, NEMUSÍ ZAŘÍZENÍ PRACOVAT KOREKTNĚ. VEŠKERÉ ZMĚNY ZAPOJENÍ JE TŘEBA KONZULTOVAT S TECHNICKÝM ODDĚLENÍM FIRMY WOLF ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA. SCHÉMA NENÍ AUTORIZOVANOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



HYDRAULICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ:
KASKÁDA KONDENZAČNÍCH KOTLŮ FGB 28/35, HVDT, S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY
ČÍSLO SCHÉMATU: FGB_70_02_02_0_01